



DIS/TRE/TAM/IAM

Prioritaria  
Spett.le  
FTM  
Via Po, 3  
20090 Opera (MI)

Oggetto: Aggiornamento omologazione TA e TV per gruppi di misura in media tensione.

Con riferimento alla Vs. richiesta di aggiornamento omologazione con lettera del 14.05.2010, Vi comuniciamo che avete conseguito l'aggiornamento dell'omologazione dei materiale come di seguito riportato:

Matricola ENEL	Prescrizioni generali	Materiale	Codice omologazione
532051	DMI031014	TA per G.d.M in MT rapporto 10/5 A/A	OM.R70-1
532053	DMI031014	TA per G.d.M in MT rapporto 20/5 A/A	OM.R70-2
532055	DMI031014	TA per G.d.M in MT rapporto 40/5 A/A	OM.R70-3
532058	DMI031014	TA per G.d.M in MT rapporto 100/5 A/A	OM.R70-4
532061	DMI031014	TA per G.d.M in MT rapporto 200/5 A/A	OM.R70-5
532063	DMI031014	TA per G.d.M in MT rapporto 400/5 A/A	OM.R70-6
532069	DMI031014	TA per G.d.M in MT rapporto 630/5 A/A	OM.R70-7
535012	DMI031015	TV per G.d.M in MT rapporto 10000/100 V/V	OM.R72-1
535017	DMI031015	TV per G.d.M in MT rapporto 15000/100 V/V	OM.R72-2
535024	DMI031015	TV per G.d.M in MT rapporto 20000/100 V/V	OM.R72-3
535051	DMI031015	TV per G.d.M in MT rapporto 8400/100 V/V	OM.R72-4
535882	DMI031015	TV per G.d.M in MT rapporto 22000/100 V/V	OM.R72-5

Il processo di omologazione ha avuto come riferimento i seguenti documenti:

- ENEL DMI031014 Ed. II del 28.01.2009: Trasformatori di corrente per gruppi di misura in media tensione;
- ENEL DY 1531 Ed. IV del Ottobre 2003: Prescrizioni per il collaudo di trasformatori di corrente per media tensione;
- ENEL DMI031015 Ed. II del 28.01.2009: Trasformatori di tensione per gruppi di misura in media tensione;



- ENEL DY 1532 Ed. IV del Ottobre 2003: Prescrizioni per il collaudo di trasformatori di tensione per media tensione;

Con l'occasione Vi rammentiamo che i documenti che Vi abbiamo restituito con approvazione non potranno essere modificati senza nostra preventiva approvazione e che i materiali che ci fornirete dovranno ad essi essere conformi, pena la revoca dell'omologazione.

Richiamiamo inoltre la Vostra attenzione sulle clausole contrattuali che prevedono la revoca dell'omologazione in caso d'esito negativo delle verifiche fuori linea o delle prove di tipo che l'ENEL si riserva di ripetere nel corso della fornitura.

Con i migliori saluti.

**Paolo Giubbini**  
UN PROCURATORE

